

Originalstellungnahmen | BOB-SH Bauleitplanung

Eingangsnummer: Nr.: 1008	Details
eingereicht am: 06.04.2020	Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB Einreicher/TöB: Zweckverband Südstormarn Name des Einreichers: Axel Bartels Abteilung: Planungsabteilung Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Stellungnahme des Zweckverband Südstormarn zur 47. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Barsbüttel:

Da zurzeit noch kein Entwässerungskonzept vorliegt, ist eine Stellungnahme noch nicht möglich. Daher beschränke ich mich auf folgende Hinweise:

- Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers kann vermutlich über das bestehende Kanalnetz erfolgen. Allerdings ist auch hier ein entsprechendes Entwässerungskonzept erforderlich.
- Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Niederschlagswasser aus dem Gebiet nicht über das bestehende Kanalnetz abgeleitet werden kann. Daher ist eine autarke Entwässerungslösung anzustreben. Gern stehe ich Ihnen bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zur Seite.

Für weitere Fragen stehe ich ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
Bartels