

## Abwägungstabelle | BOB-SH Bauleitplanung

Nr.: 1009	Details
eingereicht am: 10.02.2021	Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB Einreicher/TöB: <b>Kreis Stormarn</b> Name des Einreichers: Thorsten Neck Abteilung: FD 43 Wasserwirtschaft Im öffentlichen Bereich anzeigen: Muss überprüft werden Dokument: Gesamtstellungnahme

### Stellungnahme

Bzgl. der Flächenversiegelung durch die B-Planaufstellung

ist in der verbindlichen Bauleitplanung der Erlass  
„*Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A RW-1)*“ anzuwenden und eine Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz vorzulegen.

Hier ist eine umfangreiche Planung mit sich ergebenden Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung fast im gesamten Gemeindegebiet nötig bzw. die Aufstellung eines gemeindeweiten Abwasserbeseitigungskonzeptes (Niederschlagswasser) nötig, da das benutzte Gewässer „Schellsollbek“, ggf. auch der „Mastgraben“, bereits erheblich durch Abwassereinleitungen hydraulisch und stofflich belastet ist. Die bestehenden Einleitungsstellen verfügen derzeit nicht über eine wasserrechtliche Erlaubnis, da die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser insbesondere nach § 57 WHG werden nicht eingehalten bzw. wurde das Einhalten nicht nachgewiesen worden ist. Es sind geeignete Behandlungen in Form von Klärung und Rückhaltung notwendig bzw. dessen ausreichende Wirksamkeit ist nachzuweisen bzw. nachzubessern (D/E).

Derzeit handelt es sich um unerlaubte und so nicht erlaubnisfähige Gewässerbenutzungen. Dieses wurde der Gemeinde mehrfach mitgeteilt.

Solange die derzeitige Niederschlagswasserentsorgung nicht nachgewiesenermaßen den gesetzlichen Vorgaben entspricht, bestehen aus wasserwirtschaftlicher

### Abwägung / Empfehlung

und -rechtlicher Sicht erhebliche Bedenken gegen die Aufstellung weiterer B-Pläne und eine Zunahme der örtlichen Versiegelung.

[ 1] [https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abwasser/Downloads/wasserrechtlicheAnforderungen.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abwasser/Downloads/wasserrechtlicheAnforderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2)