



DHSV
Deich- und Hauptsielverband
Dithmarschen
- Der Vorstand -

BEIUGEGANGEN
11. Sep. 2019

Deich- und Hauptsielverband • Meldorfer Straße 17 • 25770 Hemmingstedt

effplan. Brunk & Ohmsen
Große Straße 54
24855 Jübek

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
19.08.19

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
8 13 50/51 -ur

Durchwahl (04 81) 68 08 -21
Jens Karstens

Hemmingstedt
09.09.19

**Stellungnahme: 19. Änderung des F-Plans und Aufstellung des B-Plan Nr. 33
der Gemeinde Friedrichskoog**
Bezug: Frühzeitige Beteiligung TöB

Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und der ihm angeschlossene Sielverband Friedrichskoog (13) haben gegen den o. g. Plan keine Bedenken, wenn nachstehende Auflagen eingehalten werden:


- Mit dem geplanten Bau des Gewächshauses sowie evtl. Befestigungen von Zuwegungen ist eine Veränderung des Niederschlagswasserabflussverhaltens der Flächen verbunden. Eine Regenrückhaltung bzw. Stauraumschaffung ist vor Einleitung in die Vorflut ab 1000 m² befestigter Fläche herzustellen. Die Einleitmenge in die Vorflut ist auf max. 12 l/s zu begrenzen. Auslaufbereiche sind fachgerecht gegen Ausspülungen zu schützen.

Aus der nachstehenden Tabelle kann das bereitzustellende Speichervolumen in Abhängigkeit zur befestigten Fläche entnommen werden.

ab 1.000 m ²	≈	30 m ³
ab 1.500 m ²	≈	45 m ³
ab 2.000 m ²	≈	60 m ³
ab 2.500 m ²	≈	80 m ³
ab 3.000 m ²	≈	100 m ³

S:\sv\stellung\Bebauungsplan\13, B-Plan Nr. 33, 19. Änd. F-Plan Beckmann.docx





- Die geplante Regenwasserspeicherung für die Bewässerung der im Gewächshaus angebauten Kulturen **kann nicht als Regenrückhaltung angerechnet werden.**
- Im Rahmen eines geplanten Bauantrages ist eine wassertechnische Berechnung vorzulegen **und mit dem Sielverband abzustimmen.**

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Jens Karstens
Dipl.-Bauingenieur

Nachrichtlich:

Sielverband Friedrichskoog
Herrn Verbandsvorsteher
Fritz Mohr
Süderdeich 99
25718 Friedrichskoog

